

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897001 Comisaría General de Información

c/ Julián Gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0902	Trimestral
		MAA0901	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Fan-coills e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Apartos Elevadores	Góndolas (Limpieza cristales)	MAE0605	Bimensual
		MAE0601	Trimestral
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0201	Trimestral
		MCC0210	Semestral
		MCC0203	Anual
		MCC0215	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	MCC0301	Trimestral
		MCC0309	Semestral
		MCC0304	Anual

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897001 Comisaría General de Información

c/ Julián Gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Calefacción y ACS	Almacenamiento y trasiego de combustible líquido	MCC0401	Trimestral
		MCC0407	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Vasos de expansión	MCC0601	Trimestral
		MCC0604	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Bombas		
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0501	Semestral
		MEL0503	Semestral
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897001 Comisaría General de Información

c/ Julián Gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897002 *Comisaría General de Policía Judicial*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Torres de enfriamiento	MAA0701	Trimestral
		MAA0704	Anual
		MAA0702	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Bombas		
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0201	Trimestral
		MCC0210	Semestral
		MCC0203	Anual
		MCC0215	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Almacenamiento y trasiego de combustible líquido	MCC0401	Trimestral
		MCC0407	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Vasos de expansión	MCC0601	Trimestral
		MCC0604	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Instalación	MEL0301	Anual
		MCC0809	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Bombas		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897002 Comisaría General de Policía Judicial

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0501	Semestral
		MEL0503	Semestral
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897003 *SERVICIOS ESPECIALES*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Alta tensión	MEL0101	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897003 *SERVICIOS ESPECIALES*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion Frecuencia</i>
Sistemas Contra Incendios	Extintores	

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897004 DEPÓSITO ARMAMENTO

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897004 DEPÓSITO ARMAMENTO

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por gas	MSI0501	Trimestral
		MSI0507	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M
EDIFICIO: 2897005 *SEGURIDAD*
c/ Julián gonzalez Segador s/n
MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897005 *SEGURIDAD*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897006 *SERVICIO MÉDICO-ARMAMENTO*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Equipos de circulación de fluidos	MAA1001	Trimestral
Aire Acondicionado	Fan-coills e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Aire Acondicionado	Bombas		
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897006 *SERVICIO MÉDICO-ARMAMENTO*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion Frecuencia</i>
Sistemas Contra Incendios	Extintores	

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897007 TEDAX ENSEÑANZA

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Instalación	MEL0301	Anual
		MCC0809	Según Necesidad
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897008 TEDAX EXPLOSIVOS

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MAA9901	Mensual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897009 ESTUPEFACIENTES

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Instalación	MEL0301	Anual
		MCC0809	Según Necesidad
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0501	Semestral
		MEL0503	Semestral
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897009 ESTUPEFACIENTES

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Obra Civil	Obra civil	MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897010 POLICÍA CIENTÍFICA

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0501	Semestral
		MEL0503	Semestral
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897011 GALERÍA DE TIRO

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897012 *División de Coord. Econom. Y Técnica*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Aire Acondicionado	Equipos de regulación y control	MAA1601	Trimestral
Aire Acondicionado	Bombas		
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Apartos Elevadores	Montacargas	MAE0206	Mensual
		MAE0202	Según Necesidad
Apartos Elevadores	Góndolas (Limpieza cristales)	MAE0605	Bimensual
		MAE0601	Trimestral
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897012 *División de Coord. Econom. Y Técnica*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Carpintería	Carpintería	MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0201	Trimestral
		MCC0210	Semestral
		MCC0203	Anual
		MCC0215	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	MCC0301	Trimestral
		MCC0309	Semestral
		MCC0304	Anual
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Vasos de expansión	MCC0601	Trimestral
		MCC0604	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Instalación	MEL0301	Anual
		MCC0809	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Bombas		
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0503	Semestral
		MEL0501	Semestral
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897012 *División de Coord. Econom. Y Técnica*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Instalaciones de Gas	Gas Natural		
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897013 EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Aire Acondicionado	Equipos de regulación y control	MAA1601	Trimestral
Aire Acondicionado	Bombas		
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Apartos Elevadores	Góndolas (Limpieza cristales)	MAE0605	Bimensual
		MAE0601	Trimestral
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0201	Trimestral
		MCC0210	Semestral
		MCC0203	Anual
		MCC0215	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Vasos de expansión	MCC0601	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897013 EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Calefacción y ACS	Vasos de expansión	MCC0604	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Bombas		
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897014 Comisaría General de Documentación

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Aire Acondicionado	Equipos de regulación y control	MAA1601	Trimestral
Aire Acondicionado	Bombas		
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Apartos Elevadores	Góndolas (Limpieza cristales)	MAE0605	Bimensual
		MAE0601	Trimestral
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0201	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897014 *Comisaría General de Documentación*

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0210	Semestral
		MCC0203	Anual
		MCC0215	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	MCC0301	Trimestral
		MCC0309	Semestral
		MCC0304	Anual
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Instalación	MEL0301	Anual
		MCC0809	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Bombas		
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0503	Semestral
		MEL0501	Semestral
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897014 Comisaría General de Documentación

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Fontanería	Bombas	MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por gas	MSI0501	Trimestral
		MSI0507	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897015 PARCELA COMPLEJO POLICIAL

c/ Julián gonzalez Segador s/n

MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Jardinería	Jardinería Con cesped	MJA0304	Mensual
		MJA0210	Trimestral
		MJA0208	Semestral
		MJA0201	Según Necesidad
		MJA0209	Inicio de Primavera y Otoño.
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897016 Comisaría de Distrito
C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza)
MADRID (CANILLAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Aire Acondicionado	Bombas		
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual

ANEXO I

LOTE: 08M

EDIFICIO: 2897016 *Comisaría de Distrito*
C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza)
MADRID (CANILLAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Obra Civil	Obra civil	MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

Si al referenciar las tareas asociadas de las instalaciones se hubiesen omitido algunas necesarias, el mantenimiento de las mismas se entiende incluido en el presente contrato. Así mismo, en el caso de haberse omitido alguna instalación, su mantenimiento se entiende incluido también en el presente contrato.

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897001

Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	marca spa modelo panelblock tipo 1100-a 338 nº de equipos 5 potencia total frio 205000 potencia total calor 120000 caudal aire 33000 potencia absorbida 15 kw. tension de alimentacion 380 v.	5
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil		282
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Enfriadoras Bomba de Calor	marca hitsa modelo 240-2d potencia frigorifica 500 kw. potencia absorbida total 199,6 peso 6010 nº de circuitos 2 nº de compresores 4	2
	Sistema de Ventilación y Extracción	Extractores Helicoidales		1
		Extractores Centrífugos	marca aircon modelo leroy somer tipo ls-112 mt tension nominal 380 v. intensidad nominal 9,2 a. potencia absorbida w. 5,5 cv.	4
		Rejillas y Difusores	rejillas de falso techo 280 rejillas de retorno y plenum 280	560

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897001
Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Información **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca thyssen nº de personas 13 nº paradas 11 equipo tractor modelo et-1030	3
	Góndolas (Limpieza cristales)	Góndolas	marca gomasa	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Securit		1400
		Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 183	183
		Carpintería Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 60 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 12 rf 60 42	114
Calefacción y ACS	Calderas	Caldera Calefacción Gas-Oil	marca vulcano-sadeca modelo euroblock potencia 410000 kcal/h combustible gasoil año de fabricacion 22.09.92 nº de serie 15496 / 15497 fecha homologacion 12.06.76 contraseña homologacion ref 61-446 presion maxima 6 kg. cm2 presion minima 4 kg. cm2 presion de trabajo 4 kg. cm2 capacidad de agua 0,910 m3 temperatura maxima 110 °c	2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897001

Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	Quemador Caldera Gas-Oil Calefacción	marca lumelco modelo el 3ª 60-2d potencia 600000 kcal/h combustible gasoil año de fabricación 27.05.91 nº de serie 980100 contraseña homologacion cql_0113 presion de trabajo 10-15 kg. cm2 consumo motor 920 w. tension 380 v. consumo combustible 30/60 kg/h	2
	Almacenamiento y trasiego de combustible líquido	Depósito de Combustible	capacidad 20000 l. modelo campsa	1
		Grupo Gasóleo Calefacción	marca impro modelo sftk 88	1
	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		10
	Vasos de expansión	Vaso Expansión Calefacción	2 vasos exp. marca ibalondo modelo 250 cnf presion max. trabajo bar. 9 kg./cm2 presion precarga bar. 1,5 bar	4
			2 vasos exp. marca ibalondo modelo 50 amf presion max. trabajo bar. 8 bar presion precarga bar. 1,5 bar	

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897001

Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Bombas	Bombas de Impulsión Calefacción	bombas de impulsión – agua caliente 3 bombas: marca itur modelo lc 50/160 tension nominal 380 v. intensidad nominal 2,8 a. potencia 1,1 kw. caudal 28000 l/h 2 bombas: marca itur modelo lc 50/200 tension nominal 380 v. intensidad nominal 2,8 a. potencia 1,1 kw. caudal 12000 l/h 2 bombas: marca itur modelo ilc 40/250 tension nominal 380 v. intensidad nominal 5,4 a. potencia 2,2 kw. caudal 21000 l/h 2 bombas: marca intur modelo lc 80/250 tension nominal 380 v. intensidad nominal 15,5 a. potencia 7,5 kw. caudal 83600 l/h bombas de impulsión – agua fria 3 bombas	18

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897001
Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Información **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			marca itur modelo lc 100/200 tension nominal 380 v. intensidad nominal 15,5 a. potencia 7,5 kw. caudal 110000 l/h	
			2 bombas marca itur modelo lc 80/250 tension nominal 380 v. intensidad nominal 15,5 a. potencia 7,5 kw. caudal 83600 l/h	
			2 bombas marca itur modelo ilc 125/250 tension nominal 380 v. intensidad nominal 22,5 a. potencia 11 vkw. caudal 138000 l/h	
			deposito expansion marca ibalondo modelo 110 cmf tension nominal 2 bar intensidad nominal 2 bar	
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	subterránea.- si tensión de suministro.- 15 kv. conductores.- al sección.- 3(1x150) mm2.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897001

Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión	tipo prefabricado si centro seccionamiento si características: tension nominal 15 kv. composición: hormigon sistema de puesta a tierra.- tierra de herrajes.- picas tierra de neutro.- picas puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si tierra de neutro.- si sistema de puesta a tierra.- tierra de herrajes.- picas tierra de neutro.- picas puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si tierra de neutro.- si material de seguridad: pértiga detectora de tensión .- si banqueta aislante.- si guantes aislantes si placas de cinco reglas de oro.- si instalación eléctrica interior del centro de transformación descripción y composición.- alumbrado normal.- si alumbrado de emergencia.- si sistema de detección de incendios.- si extintores, si cantidad.- 2 naturaleza.- co2 – polvo abc	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897001
Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Información **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			carga.- 5 kg. – 6 kg.	
			Transformador marca diestra refrigeración seco	
	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*36 w. 2659 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 1*18 w. 189	2848
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 140 lm. 112	112
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 843 interruptor unipolar 10 a.220 v. 364 tomas ups 16 a. 833	1197
		Cuadro de distribución parcial		27
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 25	0
	Pararrayos	Pararrayos	ubicación y altura.- terraza 6 mts. nº unidades.- 1 modelo.- dielectrico ionizado radio de accion.- 100 metros. conexión a tierra.- si instalación por el interior edificio .- si sección conductor.- 70 mm2 electrodo de puesta a tierra.- placa	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897001
Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Información **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	situacion.- sotano 1 marca: jtisa modelo: 92510619 potencia continua: 300/330 kva.- potencia emergencia: 300/330 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: stanford modelo: mc 444 e1 motor.- marca: detroit modelo: 8063-7416 deposito de gasoleo: capacidad.- 900 litros	1
Fontanería	Bombas	Bombas fecales	potencia motor 1800 w. boyas de nivel si	2
		Potabilizadora: Grupo Agua Sanitaria	bomba electrica 3 potencia motor 3,3 kw.	3
	Distribución de redes generales	Acometida / Diámetro	diámetro de la acometida.- 3" nº de valvulas de corte.- 12 nº valvula de retención.- 4	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897001
Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Información **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 42 taza con cisterna baja 33 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 31 inodoro mural 0 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 0	106
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 2430 m2 sotano 2 2430 m2 sotano 3 2430 m2 planta baja 640 m2 planta primera 1130 m2 planta segunda 1130 m2 planta tercera 1130 m2 planta cuarta 1130 m2 planta quinta 1027 m2 planta sexta 1027 m2 planta septima 1027 m2 planta octava 200 m2	11
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 600 m2 aluminio acristalada sur.- superficie.- 600 m2 aluminio acristalada este.- superficie.- 280 m2 aluminio acristalada oeste.- superficie.- 280 m2 aluminio acristalada	4
		Cubierta	construcción tipo.- invertida tipo de cubierta.- plana	0
		Dependencias especiales; Celdas detenidos	Superficie m2	342 18

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897001
Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Información **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Suelos Varios	suelo técnico	0
		Paramentos V/H: Revestimiento madera		0
		Escaleras Tipo	construcción tipo.- hormigon material de los peldaños.- linolium material de la barandilla.- pasamanos metalico nº escalones por tramo.- 20	0
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	situacion.- sotano 1 marca: apc modelo: apc silcon 60 kw. potencia continua: 60 kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 autonomia.- 20 minutos nº de baterias (elementos).- 192 tension por elemento.- 12 v.	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897001

Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio sotano 1 marca zetteler modelo bmci tipo microprocesada Componentes de la instalacion: detectores ionicos 246 detectores termovelocimetricos 156 pulsador de disparo 58 campanas 23 tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 82 nº zonas extincion 8 nº baterias 2 capacidad baterias 45 a. tension de baterias 12 v.	1
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		43
	Instalación contraincendios por agua	Grupo de incendios	bomba electrica 1 caudal 50 m3/h presion 85 m.c.a. bomba jockey 1 caudal 2 m3/h presion 85 m.c.a.	1
		Acometida Incendios	diametro de la acometida.- 3" nº de valvulas de corte.- 4 nº valvula de retención.- 2	0
		Depósito contraincendios	tipo hormigón capacidad litros 24000 l.	1
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		114

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897001

Domicilio c/ Julián Gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Torres de enfriamiento	Torres de enfriamiento	marca baltimore modelo vfl-363m tipo 91-7015e nº de equipos 2 motor ventiladores 3,5 kw/16 kw motor bomba recirculacion wilo 4k 380 3r tensión nominal 380 v.	2
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		95
	Bombas	Bombas de Impulsión	Marca Wilo	4
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca silver capacidad maxima 375 kg. nº de personas 5 nº paradas 5 equipo tractor marca gmv modelo mi-1325 m. ubicación sotano cuadro electrico marca medex diferenciales 2	2
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		1200
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 107 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 34	141
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 8 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 8 rf-90 10 nº ventanas 259	285

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Calderas	Caldera Calefacción Gas-Oil	marca sadeca modelo euroblock potencia 310000 kcal/h kcal/h combustible gasoleo año de fabricacion 19.08.87 nº de serie 12066 fecha homologacion 12.05.76 contraseña homologacion 61-446 presion maxima 6 kg./cm2 presion minima presion de trabajo 4 kg./cm2 capacidad de agua 0,572 m3 temperatura maxima 110 °c tensión 220 v.	1
	Almacenamiento y trasiego de combustible líquido	Depósito de Combustible	1 x 15000; 1 x 5000	2
		Grupo Gasóleo Calefacción	marca smpro modelo gp 300 ge	1
	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		12
	Vasos de expansión	Vaso Expansión Calefacción	marca ibaiondo modelo v.i. m.r. tipo membrana nº registro iap 427955 capacidad litros 350 presion max. trabajo bar. 10 kg./cm2 presion precarga bar. 2 kg/cm2	3
	Instalación	Radiadores Fundición		172

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Bombas	Bombas de Impulsion Calefacción	3 Bombas x 2 paralelas marca wilo modelo 580/125 r tension nominal 380 v. intensidad nominal 3,2 a. potencia 850 w. nº velocidades 4 r.p.m 2600	3
		Bomba de Anticondensación Calefacción	Bombas 1 y 2 marca wilo modelo d80 tension nominal 380 v. intensidad nominal 1,1 a. potencia 220 w. nº velocidades 1 r.p.m 1400	3
			Bomba 3 marca wilo modelo 540/905 tension nominal 38 v. intensidad nominal 0,9 a. potencia 420 w. nº velocidades 4 r.p.m 2300	
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	subterránea.- si tensión de suministro.- 15 kv. conductores.- al sección.- 3(1x150) mm2.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión	<p>tipo prefabricado no centro seccionamiento si características: tension nominal 15 kv</p> <p>sistema de puesta a tierra.- tierra de herrajes.- picas tierra de neutro.- picas</p> <p>puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si tierra de neutro.- si</p> <p>material de seguridad: pértiga detectora de tensión .- (luminosa) si pértiga de maniobra.- si pértiga de rescate.- si banqueta aislante.- si placas de primeros auxilios.- si rotulación de celdas.- si pipeta de respirador.- si esquema unifilar.- si</p> <p>instalación eléctrica interior del centro de transformación descripción y composición.-</p> <p>alumbrado normal.- 3 pantallas estancas 2x36 w. alumbrado de emergencia.- no sistema de detección de incendios.- si</p> <p>sistemas de extinción automática.- extintores, cantidad.- 1 naturaleza.- halón 1301 carga.- 27 kg. 1</p> <p>Transformador 1 marca trepasa</p>	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
			modelo cime nº fabricacion.- 13430 refrigeración silicona potencia nominal 400 kva. tension primaria 15 kv. tension secundaria 380 kv. intensidad primaria 15,3 a. intensidad secundaria 581 a. tension cortocircuito 3,82%	
			Transformador 2 marca trepasa modelo cime nº fabricacion.- 36109 refrigeración silicona potencia nominal 400 kva. tension primaria 15 kv. tension secundaria 380 kv. intensidad primaria 15,3 a. intensidad secundaria 580 a. tension cortocircuito 3,81%	
			Transformador 3 marca trepasa modelo 1250/24b2-l-pa nº fabricacion.- 1941 refrigeración silicona potencia nominal 1250 kva. tension primaria 20 kv. tension secundaria 400 v. intensidad primaria 36 a. intensidad secundaria 1804 a. tension cortocircuito 5,05%	

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*18 w. 16 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 398 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 93 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*36 w. 261 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 1*18 w. 5 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 19 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*100 w. 285 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*100 w. 27 dicricas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 38 luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 2*18 w. 3	1145
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalización 60 lm. 114	114
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t stanco 34 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 640 interruptor unipolar 10 a.220 v. 138 conmutador unipolar 10 a 220 v. 29 interruptor unipolar estanco 22 conmutador cruzamiento 10 a., 220 v. 2 pulsador unipolar 10 a. 220 v. 15	880
		Alumbrado exterior	proyector de halogenuros metalicos 220 v. 50 hz. 1*250 w. 4	4
		Cuadro de distribución parcial		25
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 31	0
	Pararrayos	Pararrayos	ubicación y altura.- terraza / 6 mts. nº unidades.- 1 instalación por el exterior edificio.- por fachada sección conductor.- 50 mm2	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- sotano marca: caterpillar modelo: 3406 potencia continua: 350 kva.- potencia emergencia: kva.- tension.- 400 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: caterpillar modelo: s.r. 4 motor.- marca: caterpillar modelo: 3406 bdt	1
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 27 taza con cisterna baja 27 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 13 bañeras 0 pilas 0 fluxores 13 llaves de corte 24	67
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 400 m2+300 m2+300 m2 planta baja 400 m2+300 m2+300 m2 planta primera 400 m2+300 m2+300 m2 planta segunda 400 m2 planta tercera 400 m2	5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	Edificio A norte.-superficie.- 220 m2 sur.-superficie,- 220 m2 este.-superficie.- 880 m2 Todas las Fachasdas son de Ladrillo Visto oeste.-superficie.- 880 m2 Edificio B norte.-superficie.- 120 m2 sur.-superficie,- 120 m2 este.-superficie.- 480 m2 oeste.-superficie.- 480 m2 Edificio C norte.-superficie.- 120 m2 sur.-superficie,- 120 m2 este.-superficie.- 480 m2 oeste.-superficie.- 480 m2	0
		Cubierta	tipo de cubierta.- tela asfáltica piedra en los bordes 75x35	0
		Suelos PVC		4800
		Suelos Mármol		200
		Paramentos V/H: Azulejo		1000
		Paramentos V/H: Pintura al Temple con Gota		7750

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Escaleras Tipo	material de los peldaños.- marmol material de la barandilla.- hierro-aluminio nº escalones por tramo.- 12	0
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	situacion.- sotano marca: power sai modelo: 54000 potencia continua: 80 kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 autonomia.- 15 minutos nº de baterias (elementos).- 64 tension por elemento.- 12 v.	1
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio sotano tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 20 nº zonas extincion 9 nº baterias 2 tension de baterias 12 v.	2
			ubicación en el edificio pl.0 tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 4 nº zonas extincion 3 nº baterias 2 tension de baterias 12 v.	
		Detectores iónicos		28
		Pulsadores de disparo		7
		Pulsadores de inhibición		7

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897002
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Policía Judicial **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Campanas		9
		Rótulos de extinción disparada		7
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		34
		Extintor Halón		19
		Extintores	Carro 50 Kg	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897003

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SERVICIOS ESPECIALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	marca topair	12
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Enfriadoras Bomba de Calor	marca topair modelo rto-pc. 220 nº de equipos 12 potencia frigorífica 20000 frig./h. potencia absorbida total 2740 w.	12
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo	Ojo es circular	70
		Cristalería: Climalit		92
		Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 70 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 3	73
		Carpintería Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja cristales 5 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 9 puerta de acceso de vehiculos 1 abatible 1	16
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897003
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** SERVICIOS ESPECIALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Alta tensión	Centro de tranformación	<p>situacion.- calle tipo prefabricado si centro seccionamiento si características: tension nominal 630 kva. 15000-20000/380 v.</p> <p>transformador 1: marca saavedra modelo 630/15-20 refrigeracion aceite natural grupo conexión d1 potencia nominal 630 kva.</p> <p>composición: dimensiones de la excavación 8,10 macho x 3,40 m. fondo x 0,70 profundo material de seguridad: placas de primeros auxilios.- si placas de cinco reglas de oro.- si rotulación de celdas.- si alfombra aislante.- si instalación eléctrica interior del centro de transformación: alumbrado normal si alumbrado de emergencia.- si</p>	0
	Baja tensión	Acometida de baja tensión	<p>Monofásica: 220 V. Trifásica: 380 V. Subterránea.- SI Conductores.- CU Sección.- 150 mm2.</p>	0
		Alumbrado normal	<p>regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *58 w. 566 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 1*36 w. 3 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 1*18 w. 2 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*60 w. 30</p>	601
		Alumbrado emergencia: Varios	<p>autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 19</p>	19

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897003
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** SERVICIOS ESPECIALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Mecanismos	interruptor unipolar 10 a.220 v. 16	16
			Cuadro de distribución parcial	2
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 2	0
Fontanería	Distribución de redes generales	Acometida / Diámetro	acometida.- tubería de acometida ø ext.-32 mm.. ubicación.- arqueta diametro de la acometida.- 32 mm. nº serie del contador.- no nº de valvulas de corte.- 4 (2 en cada servicio) tubería de cobre distribuida por el techo ø 22	0
		Sanitarios	platos duchas 1 lavabo 8 taza con cisterna baja 11 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 0 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 20	20
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie		4116
		Edificación Superficie por plantas	planta baja 4116 m2	1
		Paredes Exteriores		4
		Cubierta	no accesible construcción tipo.- chapa tipo de cubierta.- aguas abajo	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897003

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SERVICIOS ESPECIALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	marca cmg modelo guardian nº zonas deteccion 5	0
		Detectores iónicos		72
		Pulsadores de alarma manual		12
		Campanas		2
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		8
		Boca de Incendio Equipada 25mm		1
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		4
		Extintor Agua 10 L		16
		Extintores	Carro Extrintor	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897004
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** DEPÓSITO ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Marca Carrier Potencia Frg/h 1500	1
		Sistema de Ventilación y Extracción	Extractores Centrífugos marca vereco modelo uvc-9/7 tension nominal 220 v. potencia absorbida w. 1/3 cv.	1
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca thyssen capacidad maxima 750 kg. nº de personas 10 nº paradas 2 actuador botonera equipo tractor marca g.m.u. modelo mi-112 l. ubicación sotano cuadro electrico marca himel modelo 36 elementos diferenciales 1 4x63 a. 30 mma.	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		22
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 5	5
		Carpinteria Metalica	puertas de acceso 2 nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 4 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 1 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 1 correddera 1	9
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Calentadores / Acumuladores a Gas ACS		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897004

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción DEPÓSITO ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	Monofásica: 220 V. Trifásica: 380 V. Aérea.- NO Subterránea.- SI Posada en Fachada.- NO Conductores.- CU Sección.- 70 mm2	
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 6 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. antidefragante 2 *36 w. 157 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*36 w. 8 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*60 w. 5	176
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 140 lm. 31	31
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + estanco 17 interruptor unipolar 10 a.220 v. estanco 12 interruptor unipolar 10 a.220 v. antidefragante 9	38
		Cuadro de distribución parcial		29

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897004
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** DEPÓSITO ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- planta 0 marca: genisa modelo: df-60-pk-ae potencia continua: 60 kva.- potencia emergencia: 60 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3+n alternador.- marca: stanford modelo; hc 244c motor.- marca: iberica modelo: deposito de gasoleo: capacidad.- 250 litros	1
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 2 lavabo 3 taza con cisterna baja 2	7
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 1380 m2 planta baja 196 m2	2
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 84 m2 hormigon sur.- superficie.- 84 m2 hormigon este.- superficie.- 84 m2 hormigon oeste.- superficie.- 84 m2 hormigon	4
		Cubierta	construcción tipo.- chapa tipo de cubierta.- aguas abajo	0
		Suelos Pavimento de cemento continuo		1556
		Paramentos V/H: Pintura al Temple Liso		2436

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897004

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción DEPÓSITO ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Escaleras Tipo	material de los peldaños.- metalica (goma antideslizante) material de la barandilla.- metalica nº escalones por tramo.- 9	0
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio planta 0 marca aguilera modelo ae-f/12 tension nominal 220 nº zonas deteccion 8 nº zonas extincion 1 nº baterias 2 capacidad baterias 7 a/h tension de baterias 12	1
		Detectores térmicos		40
		Pulsadores de alarma manual		4
		Pulsadores de disparo		1
		Pulsadores de inhibición		1
		Rótulos de extinción disparada		1
	Instalación contra incendios por gas	Sistema de extinción por Halón	nº de cilindros 28 carga total agente extintor 1625 kg. otros electroválvula fecha de timbre.- 11-98 nº de difusores 36	0
	Extintores	Extintor polvo 12 Kg		8
		Extintor CO2 de 5 Kg		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897004
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** DEPÓSITO ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor Halón		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897005

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SEGURIDAD

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	marca spa modelo 100 nº de equipos 1 potencia total frio 8383 fg/h conexiones hidraulicas 2 tension de alimentacion 220/380	1
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Enfriadoras Bomba de Calor	marca elite	1
	Sistema de Ventilación y Extracción	Rejillas y Difusores	rejillas de lamas móviles horizontales 36 difusores cuadrados.- 9	0
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		40
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 21 puertas de corredera de 1 hoja 2	23
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 7 nº de puertas de paso 1 hoja sencilla 2 puertas de corredera con cristales de muelle 1 puertas de corredera con cristales de muelle 2	12
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		2
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	subterránea.- si tensión de suministro.- 15 kv. conductores.- cu sección.- 3(1x150) mm2.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897005

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SEGURIDAD

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión	situacion.- sotano tipo prefabricado no centro seccionamiento no tierra de herrajes.- picas tierra de neutro.- picas puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si tierra de neutro.- si material de seguridad: pértiga detectora de tensión .- si pértiga de rescate.- no banqueta aislante.- si guantes aislantes.- si placas de cinco reglas de oro.- si instalación eléctrica interior del centro de transformación descripción y composición.- alumbrado normal.- si alumbrado de emergencia.- si sistema de detección de incendios.- si extintores, si cantidad.- 1 naturaleza.- co2 carga.- 5 kg. Transformador 1 marca imefy modelo tdr/17,5-b2 nº fabricacion.- 04-10-93 refrigeracion an. (seco) grupo conexión dyn 11 potencia nominal 250 kva. tension primaria 15000 v.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897005
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** SEGURIDAD

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			tension secundaria 400 v. intensidad primaria 9,62 a. intensidad secundaria 361 a.	
	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 31 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 1*18 w. 4 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 2*18 w. 6 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 15 dicroicas halogenas 24 v. 50 hz. 1*50 w. 14 luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 2*36 w. 34	104
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 19	19
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 40 interruptor unipolar 10 a.220 v. 55	95
		Alumbrado exterior	proyectores halogenos incandescentes 220 v. 50 hz. 1*500 w. 4	4
		Cuadro de distribución parcial		4
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 13	0
		Batería Automatica de Condensadores	situacion.- sotano marca: konek-blanchi modelo: nº de escalones.- potencia de los escalones.- 1º escalón.- 60 kvarh. 2º escalón.- 60 kvarh. 3º escalón.- 60 kvarh. 4º escalón.- 60 kvarh.	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897005

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SEGURIDAD

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- sotano (junto c.t.) marca: itisa modelo: potencia continua: 230/253 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: stanford modelo: ac-444c1 motor.- marca: cummins modelo: nt-855g4 deposito de gasoleo: capacidad.- 3 m3 de volumen litros	0
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 6 lavabo 6 taza con cisterna baja 9 taza con cisterna alta 0 bide 1 inodoro pie 0 inodoro mural 0 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 0	22
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie		576
		Edificación Superficie por plantas	sotano 1 250 m2 planta baja 250 m2 planta primera 250 m2	3

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897005

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SEGURIDAD

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 200 m2 hormigón sur.- superficie.- 200 m2 hormigón este.- superficie.- 80 m2 hormigón oeste.- superficie.- 96 m2 hormigón	0
		Cubierta	construcción tipo.- placa tipo de cubierta.- invertida	0
		Escaleras Tipo	construcción tipo.- normal material de los peldaños.- terrazo material de la barandilla.- hierro nº escalones por tramo.- 10 (4 tramos)	0
		Barreras de acceso	nº de barreras 2 dimensiones 3,5 mts.	2
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	situacion.- sotano (junto cuadro general b.t.) marca: merlín gerin modelo: sxm 15000 potencia continua: 15 kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 autonomia.- 15 minutos tension por elemento.- 12 v.	1
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Detectores iónicos		9
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		17

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897006

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SERVICIO MÉDICO-ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	marca airotec modelo cha-6000 nº de equipos 1 potencia total frio 65394 frg/h caudal aire 6000 m3/h tension de alimentacion 220/380	1
	Equipos de circulación de fluidos	Bomba Calor Aire/Agua con inversión de ciclo	marca hitsa modelo bc-ea.-c100 potencia frigorífica 256700 frg/h potencia absorbida compresor 89200	1
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil	marca – intercusa modelo - carrier nº de equipos 56 potencia total frio 2500 kfrg/h potencia absorbida 2500 w.	56
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Enfriadoras Bomba de Calor	marca hitsa modelo bc-ea-c100 potencia frigorífica 256700 frg/h potencia absorbida total 89200 w.	1
	Sistema de Ventilación y Extracción	Rejillas y Difusores	rejillas simple deflexión con regulacion 30 difusores circulares aros fijos.- 15	0
	Bombas	Bombas de Impulsión	marca ercoremarelii modelo 50/160	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		208

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897006

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SERVICIO MÉDICO-ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Carpintería	Carpintería	Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 50 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 5 ventanas 16 nº ventanas abatibles 88	159
		Carpintería Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 1 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 1 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 2	6
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	monofásica: 220 v. trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 240 mm2.	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 30 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 76 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 3*18 w. 51 pantalla fluorescentes estancia 220 v. emp / sup 2 *36 w. 5 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*60 w. 28 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 8	198
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 118 interruptor unipolar 10 a.220 v. 43	161
		Cuadro de distribución parcial		2
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos	10
Fontanería	Distribución de redes generales	Acometida / Diámetro	diametro de la acometida.- 11/4 "	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897006

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SERVICIO MÉDICO-ARMAMENTO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 3 lavabo 10 taza con cisterna baja 8 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 5 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 0	26
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 1260 m2 planta primera 1260 m2	2
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 280 m2 enfoscado (cemento sur.- superficie.- 280 m2 enfoscado (cemento este.- superficie.- 130 m2 enfoscado (cemento oeste.- superficie.- 130 m2 enfoscado (cemento	0
		Cubierta	tipo de cubierta.- teja curva y tela asfáltica	0
		Suelos Linóleo		1960
		Suelos Terrazo		478
		Paramentos V/H: Pintura al Temple Liso		1480
		Escaleras Tipo	material de los peldaños.- terrazo material de la barandilla.- tubo y pletina nº escalones por tramo.- 9	0
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 25mm		4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897006

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción SERVICIO MÉDICO-ARMAMENTO

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor polvo 12 Kg		43

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897007

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28042) MADRID

Usos edificio

Descripción TEDAX ENSEÑANZA

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		4
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		85
		Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 18 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2	20
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		1
	Instalación	Radiadores Eléctricos	potencia 1000 w. tension 220 v.	15
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	monofásica: 220 v. trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 3x50 mm2. + n 25 mm2	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 67 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 9 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 6	82
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 140 lm. 15	15
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 8 interruptor unipolar 10 a.220 v. 14	22
		Cuadro de distribución parcial		27

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897007

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28042) MADRID

Usos edificio

Descripción TEDAX ENSEÑANZA

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 5 taza con cisterna baja 0 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 3 inodoro mural 5 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 0	13
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 675 m2 planta baja 675 m2	2
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 78 m2 enfoscada sur.- superficie.- 78 m2 enfoscada este.- superficie.- 240 m2 enfoscada oeste.- superficie.- 240 m2 enfoscada	0
		Cubierta	construcción tipo.- chapa tipo de cubierta.- 2 aguas	0
		Dependencias especiales; Laboratorios	Superficie m2	60
		Suelos Terrazo		490
		Suelos Pavimento de cemento continuo		490
		Paramentos V/H: Pintura al Temple Liso		600

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897007

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28042) MADRID

Usos edificio

Descripción TEDAX ENSEÑANZA

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paramentos V/H: Pintura Plastica con gota		800
		Escaleras Tipo	construcción tipo.- metanco material de los peldaños.- chapa estriada material de la barandilla.- tubo metalico 40 nº escalones por tramo.-18 - tramo 7 peldaños y tramo 11 peldaños	0
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		2
		Extintor CO2 de 5 Kg		4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897008
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** TEDAX EXPLOSIVOS

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca indaco capacidad maxima 300 kg. nº de personas 4 nº paradas 5	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		24
		Cristalería: Climalit		58
		Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 8 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2	10
		Carpintería Metalica	puertas de acceso 15 nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 6 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 2 Puerta de acceso vehículos basculante 1 ventanas 2	26
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		4
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	monofásica: 220 v. trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 120 mm2.	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 36 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 4*18 w. 33 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 28 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*60 w. 24 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 28	149

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897008
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** TEDAX EXPLOSIVOS

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado emergencia: Varios		34
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 68 toma de corriente 25 a., 220 v.,2 p + t schuko 10 interruptor unipolar 10 a.220 v. 12 interruptor plexo 4 conmutdor plexo 2	96
		Cuadro de distribución parcial		2
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 19	0
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 1 lavabo 6 taza con cisterna baja 7 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 3 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 0	17
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 232 m1 planta primera 232 m1 planta segunda 232 m1 planta tercera 232 m1 planta cuarta 66 m1 planta quinta 66 m1	6
		Paredes Exteriores	norte.-superficie.- 265 m2 ladrillo visto sur.-superficie,- 176 m2 ladrillo visto este.-superficie.- 454 m2 ladrillo visto oeste.-superficie.- 454 m2 ladrillo visto	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897008
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** TEDAX EXPLOSIVOS

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Cubierta	tipo de cubierta.- tela asfáltica y ormigon	0
		Paramentos V/H: Plaqueta cerámica esmaltada		160
		Paramentos V/H: Pintura Plástica liso		100
		Paramentos V/H: Pintura Plastica con gota		400
		Escaleras Tipo	material de los peldaños.- granito material de la barandilla.- tubo acero nº escalones por tramo.- 22 – 2 tramos 5 peldaños, 2 tramos 6 peldaños	0
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pl. 1 marca inglesa modelo 924190 tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 2 nº zonas extincion 2 nº baterias 2 tension de baterias 12 v.	1
		Detectores iónicos		12
		Detectores termovelocímetros		7
		Pulsadores de disparo		15
		Campanas		5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897009

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción ESTUPEFACIENTES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	33 x 3000 Fgh/h 32 x 4500 Fgh/h 29 x 6000 Fgh/h	94
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca eleva capacidad maxima 630 kgg. nº de personas 8 nº paradas 4 actuador botonera equipo tractor marca aegesa modelo az16l-62 ubicación torreón cuadro electrico marca medex modelo 30 huecos diferenciales 1 al ii 40 a.30 m.1 fuc. iv 4030 m.	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		879
		Cristalería: Climalit		18
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 65 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 35 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 1	101
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 5 rf-90 4 nº ventanas 14 nº ventanas corredera 300	323
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		5
	Instalación	Radiadores Fundición		170

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897009

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción ESTUPEFACIENTES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	monofásica: 220 v. trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 240 mm2	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*58 w. 301 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 3 *36 w. 71 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*100 w. 179 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 18	569
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 46	46
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 697 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t estanco 7 interruptor unipolar 10 a.220 v. 139 conmutador unipolar 10 a 220 v. 4 interruptor estanco 2	849
		Alumbrado exterior	proyector de halogenuros metalicos 220 v. 50 hz. 1*400 w. 10	10
		Cuadro de distribución parcial		12
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 8	0
	Pararrayos	Pararrayos	ubicación y altura.- terraza 5 mts. nº unidades.- 1 instalación por el exterior edificio.- fachada sección conductor.- 50 mm2	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897009
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** ESTUPEFACIENTES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- cuarto anexo a fachada sur marca: vms modelo: 6080 potencia continua: 87 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: stamfor modelo: c-344b motor.- marca: talbot modelo.- b-26 deposito de gasoleo: capacidad.- 245 litros	1
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 15 taza con cisterna baja 10 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 5 bañeras 0 pilas 0 fluxores 5 llaves de corte 10	30
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie		3200
		Edificación Superficie por plantas	sotano 1 640 m2 planta baja 640 m2 planta primera 640 m2 planta segunda 640 m2 planta tercera 640 m2	5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897009

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción ESTUPEFACIENTES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 144 m2 ladrillo visto sur.- superficie.- 144 m2 ladrillo visto este.- superficie.- 1136 m2 ladrillo visto oeste.- superficie.- 1136 m2 ladrillo visto	4
		Cubierta	tipo de cubierta.- tela asfáltica piedra en los bordes 75x35	0
		Suelos Caucho-Goma		225
		Suelos PVC		2825
		Paramentos V/H: Azulejo		250
		Paramentos V/H: Pintura al Temple con Gota		4100
		Escaleras Tipo	material de los peldaños.- goma antideslizante material de la barandilla.- hierro nº escalones por tramo.- 12	0
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Detectores iónicos		6
		Pulsadores de disparo		2
		Pulsadores de inhibición		2
		Campanas		1
		Rótulos de extinción disparada		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897009

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción ESTUPEFACIENTES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		24
		Extintor Halón		6

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897010
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** POLICÍA CIENTÍFICA

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		105
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca eleva capacidad maxima 630 kg. nº de personas 8 nº paradas 4 equipo tractor marca aegesa modelo a2160I-62 ubicación torreón cuadro electrico 11 marca medex modelo 24 elem. diferenciales 2=it 1b	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		879
		Cristalería: Climalit		18
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 85 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 32 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 6	123
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 6 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 1 baja nº ventanas redondas 10 nº ventanas 305	322
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897010
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** POLICÍA CIENTÍFICA

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	monofásica: 220 v. trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 240 mm2.	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 292 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 9 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 4*18 w. 36 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*100 w. 176 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 64	577
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 43	43
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 865 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + estanco 16 interruptor unipolar 10 a.220 v. 217 conmutador unipolar 10 a 220 v. 5 pulsador unipolar 10 a. 220 v. 4 interruptores estanco 2 toma de corriente 25 a. iii+n+t 5	1114
		Alumbrado exterior	proyector de halogenuros metalicos 220 v. 50 hz. 1*400 w. 11	11
		Cuadro de distribución parcial		22
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 8	0
	Pararrayos	Pararrayos	ubicación y altura.- cubierta nº unidades.- 1 instalación por el exterior edificio.- si	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897010
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** POLICÍA CIENTÍFICA

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 15 taza con cisterna baja 10 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 5 bañeras 0 pilas 0 fluxores 5 llaves de corte 10	30
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 640 m2 planta baja 640 m2 planta primera 640 m2 planta segunda 640 m2 planta tercera 640 m2	5
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 144 m2 ladrillo visto sur.- superficie.- 144 m2 ladrillo visto este.- superficie.- 1136 m2 ladrillo visto oeste.- superficie.- 1136 m2 ladrillo visto	0
		Cubierta	tipo de cubierta.- tela asfáltica piedra en los bordes 75x35	0
		Dependencias especiales; Galerías de Tiro	Superficie m2	20
		Suelos Caucho-Goma		225
		Suelos PVC		2825
		Paramentos V/H: Azulejo		250

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897010
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** POLICÍA CIENTÍFICA

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Obra Civil	Obra civil	Escaleras Tipo	material de los peldaños.- goma antideslizante material de la barandilla.- hierro nº escalones por tramo.- 12	0
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Detectores iónicos		7
		Pulsadores de disparo		1
		Pulsadores de inhibición		2
		Campanas		1
		Rótulos de extinción disparada		3
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		29
		Extintor Halón		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897011
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** GALERÍA DE TIRO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		2
		Sistema de Ventilación y Extracción	Ventiladores centrífugos	1
			Extractores Centrífugos	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		193
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 19 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2	21
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 20 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 2	24
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		1
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	monofásica: 220 v. trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 50 mm2.	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp 4*36 w. 10 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp 2*36 w. 41 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp 1*36 w. 70 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp 1*18 w. 6 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*60 w. 40 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 20 luminarias para lámparas par 38 1*75 w. 54 ojo de buey lampara 60 w. 15	255

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897011
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** GALERÍA DE TIRO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 20 autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 300 lm. 12	42
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 35 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + estanco 7 interruptor unipolar 10 a.220 v. 11 conmutador unipolar 10 a 220 v. 4 toma de telefono 2 pulsador unipolar 10 a. 220 v. estanco 10 interruptor doble 10 a. 220 v. 13	82
		Cuadro de distribución parcial		7
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 29	0
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 1 lavabo 3 taza con cisterna baja 5 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 5 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 16	16
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie		5500
		Edificación Superficie por plantas	sotano 1 1300 m2 planta baja 4200 m2	2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897011

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción GALERÍA DE TIRO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 168 m2 Hormigón sur.- superficie.- 168 m2 Hormigón este.- superficie.- 400 m2 Hormigón oeste.- superficie.- 400 m2 Hormigón	0
		Dependencias especiales; Celdas detenidos		5
		Dependencias especiales; Galerías de Tiro	galeria de tiro 1x100 mts. galeria de tiro 1x50 mts. galeria de tiro 1x25 mts. galeria de tiro 2x15 mts.	4
		Suelos Caucho-Goma	caucho goma antivibracion, polvo y ruido	1025
		Suelos Granito		1350
		Suelos Pavimento de cemento continuo		800
		Suelos Engravillado		1200
		Paramentos V/H: Pintura al Temple Liso		1250
		Paramentos V/H: Varios	resistente esp. g. Tiro	1260
		Escaleras Tipo	construcción tipo.- circular material de los peldaños.- granito material de la barandilla.- metalica nº escalones por tramo.- 14	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897011

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción GALERÍA DE TIRO

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pl 0 marca aguilera modelo ae-f/8 tipo analógica tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 6 nº baterias 2 capacidad baterias 6,5 a./h tension de baterias 2	1
		Detectores iónicos		56
		Pulsadores de alarma manual		6
		Campanas		3
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		10
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		8
		Extintor polvo 12 Kg		3
		Extintor CO2 de 5 Kg		2
		Extintor Agua 10 L		1
		Extintores	extintor polvo 9 kg.	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	2 Equipos marca carrier modelo 3064-245 nº de equipos 2 potencia frigorífica 797 kw. potencia absorbida total frío 379 kw. potencia total absorbida eléctrica 379 kw. tension de alimentacion 380 ~ peso 7750 nº de compresores 8 nº de circuitos 2 1 equipo marca hitsa modelo fa-40-10 nº de equipos 1 potencia frigorífica 91,9 kw. potencia absorbida total frío 33,1 kw. potencia total absorbida eléctrica 33,1 kw. tension de alimentacion 380 ~ peso 1050 nº de compresores 1 nº de circuitos 1	3

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897012

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	1 equipo: marca tecnivel modelo chf-17 caudal aire 23000 potencia absorbida 10 cv. conexiones hidraulicas 2" tension de alimentacion 380 peso 880 2 equipos: marca tecnivel modelo chf-3-b potencia total frio cu/al 620af potencia total calor 14000 caudal aire 3200 potencia absorbida 1 cv. conexiones hidraulicas 1" ½ tension de alimentacion 380 v. peso 300 16 equipos: marca tecnivel sin mas datos 1 equipo: marca tecnivel modelo cl-ae tipo chf 38 me	20
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil		263
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		3

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	Rejillas y Difusores	rejillas de 300x150 7 rejillas de 500x250 4 rejillas de 800x300 16 rejillas de suelo 550x150 7 compuerta de regulacion de aluminio transmisión por bielas o engranajes 3 compuertas cortafuegos rectangulares. 6 rejillas de 400x250 45 rejillas de 600x300 27 rejillas de 300x100 427 rejillas de 400x200 46 rejillas de 500x150 5 rejillas de 400x150 17 difusores cuadrados.- 148	0
	Equipos de regulación y control	Sistema de regulación	marca.- landis-stxffa	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897012

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Bombas	Bombas de Impulsión	Bombas 1 y 2 marca grufos modelo lpd 125 tension nominal 380 intensidad nominal 15,5 potencia 7,5 kw. caudal presion trabajo nº velocidades 1 r.p.m 3450 Bomba 3 marca grufos modelo lpd 65/150 tension nominal 380 intensidad nominal 4,6 potencia 2,2 kw. caudal 13 m3/h presion trabajo 10 bar nº velocidades 1 r.p.m 2910 Bomba 4 marca grufos modelo lpd 100/125 tension nominal 380 intensidad nominal 22 potencia 11 kw. caudal presion trabajo nº velocidades 1 r.p.m 1465 Bomba 5 marca grufos modelo lmb 125/128 tension nominal 380	5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			intensidad nominal 8 potencia 4 kw. caudal presion trabajo nº velocidades 7 r.p.m 3530	
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca jarre capacidad maxima 800 kg. nº de personas 10 nº paradas 8 equipo tractor marca siemens modelo 1la7166-4aa11 ubicación cubierta cuadro electrico marca medex modelo 1	4
	Montacargas	Montacargas	marca jarre capacidad maxima 630 kg. nº paradas 10 equipo tractor marca letag modelo jmi-351c0416-jba ubicación cubierta cuadro electrico marca medex diferenciales 1	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Apartos Elevadores	Góndolas (Limpieza cristales)	Góndolas	marca gomy l sa capacidad maxima 20 kg. equipo tractor marca seimec modelo hf90sa4 ubicación carcasa cuadro electrico diferenciales 1	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Estadir		94
		Cristalería: Climalit		2418
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 231 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 31	262
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 56 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 31	87
Calefacción y ACS	Calderas	Caldera Calefacción Gas	marca roca modelo cpa 500 combustible gas nº de serie 109700043 y 44 presion maxima 5	2
	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	Quemador Caldera Gas	marca roca modelo tecno 70-6 combustible gas año de fabricacion 1997 nº de serie 119752361 y 62 nº de etapas 2 tension 380 iii	2
	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		16

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Calentadores / Acumuladores a Gas ACS		16
	Vasos de expansión	Vaso Expansión Calefacción	marca ibaionbo modelo amrc tipo amrc nº registro iap fbb 9131 capacidad litros 500 presion max. trabajo bar. 8 presion precarga bar. 1,5 conexión de agua 1 ½ "	1
	Instalación	Instalación Calefacción	circuitos primarios 4 circuitos de retorno 4 bombas de impulsión 4 bombas de anticondensados 2 vaso de expansion 1 intercambiador de placas 1 dilatador 16	0
		Instalación Cal: Intercambiador de Placas	marca alfa laval modelo m10 mfm nº de placas 53 diametro de conexion 8" superficie de placa 40x80	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Bombas	Bombas de Impulsion Calefacción	Bomba 1 marca grunfos modelo lpd 125/125 tension nominal 380 intensidad nominal 15,5 potencia 7,5 kw. caudal presion trabajo 10/140 r.p.m 3450 Bomba 2 marca grunfos modelo lpd 100/125 tension nominal 380 intensidad nominal 6,25 potencia 3 kw. caudal 50 m3/h Bomba 3 marca grunfos modelo lp 100/125 tension nominal 400 intensidad nominal 8 potencia 4 kw. caudal 75 m3/h	3
		Bomba de Anticondensación Calefacción	Bomas 1 y 2 marca grunfos modelo ups 40/120 tension nominal 400 3 ~ intensidad nominal 0,49 acoplamiento racor directo potencia 290 w. nº velocidades 3	2
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	Sección	3(1x150) mm2 1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia *CANILLAS*

Cod. Edificio *2897012*

Domicilio *c/ Julián gonzalez Segador s/n*

Localidad *(28043) MADRID*

Usos edificio *División de Coord. Econom. Y Técnica*

Descripción

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	Tipo Subterránea Conductores Aluminio Tensión Suministro 15 KV subterránea.- si tensión de suministro.- 15 kv. conductores.- al sección.- 3(1x150) mm2.	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897012

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión	tipo prefabricado no centro seccionamiento no características: tension nominal 24 kv. transformador 1 Marca alcargo Modelo tse 1000/17,5 nº fabricacion.- 35719 refrigeracion selco grupo conexión dyn-11 potencia nominal 1000 kva. tension primaria 15 kv. tension secundaria 0,4 kv intensidad primaria 38,5 a. intensidad secundaria 1444 a. transformador 2 Marca alcargo Modelo tse 1000/17,5 nº fabricacion.- 35720 refrigeracion selco grupo conexión dyn-11 potencia nominal 1000 kva. tension primaria 15 kv. tension secundaria 0,4 kv intensidad primaria 38,5 a. intensidad secundaria 1444 a. sistema de puesta a tierra.- tierra de herrajes.- picas tierra de neutro.- picas puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			tierra de neutro.- si	
			material de seguridad:	
			pértiga detectora de tensión .- si	
			banqueta aislante.- si	
			guantes aislantes.- si	
			reglamento de servicio.- si	
			placas de primeros auxilios.- si	
			placas de cinco reglas de oro.- si	
			rotulación de celdas.- si	
			instalación eléctrica interior	
			alumbrado normal.- si (no con tensión de grupo)	
			alumbrado de emergencia.- si	
			sistema de detección de incendios.- si	
			sistemas de extinción automática.- si	
	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 667 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 4*18 w. 277 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 4*18 w. 6 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 4*36 w. 12 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 246 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup. 4*18 w. 60 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*60 w. 50 lamparas reflectoras ø 63 60 w. 231	1549
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 300 lm. 262	262
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 30 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 161 interruptor unipolar 10 a.220 v. 258	449
		Cuadro de distribución parcial		23

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897012

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 47	0
		Batería Automatica de Condensadores	situacion.- sotano 1 marca: dna energia modelo: pr-20 mo 80540 potencia : 805 kvarh.- tension.- 400 v. potencia de los escalones.- 12 escalones x 70 Kvarh regulador.- marca.- dna energia modelo pr-20 programa de regulacion.- si frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3	0
	Pararrayos	Pararrayos	ubicación y altura.- terraza (torreon) radio de accion.- 100 metros. sección conductor.- 70 mm2	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- sotano 1 marca: electra molins s.a. potencia emergencia: 355 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 f+n alternador.- marca: electra molins s.a. modelo. emv-355/60004e motor.- marca: volvo deposito de gasoleo: capacidad.- 500 litros deposito nodriza: capacidad.- 1000 litros bomba de trasiego. automática.- marca elias modelo rt5 tension nominal 220/380 intensidad nominal 215 a.	2
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	marca ercole modelo at 69/11 tension nominal 220/380 intensidad nominal 4 kw. acoplamiento racor 2"	2
		Bombas fecales	bomba electrica si potencia motor 4 a. boyas de nivel 4 uni.	2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897012
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	tipo resina pvc capacidad litros 1500 presion max. trabajo bar. 10 kg. conexión de agua 8"	1
		Distribución de redes generales	Acometida / Diámetro	ubicación.- arqueta diametro de la acometida.- 50 mm.
		Sanitarios	platos duchas 3 lavabo 52 taza con cisterna baja 51 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 30 inodoro mural 5 bañeras 0 pilas 0 fluxores 0 llaves de corte 0	141
Instalaciones de Gas	Gas Natural	Acometida Gas	diametro acometida del edificio 2 ½ " consumos 129 m3/h	0
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 1400 m2 sotano 2 1400 m2 planta baja 1400 m2 planta primera 1400 m2 planta segunda 1400 m2 planta tercera 1400 m2 planta cuarta 1400 m2 planta quinta 1400 m2 planta sexta 1400 m2 planta septima 1400 m2 planta atico 1400 m2	10

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897012

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 580 m2 muro cortina sur.- superficie.- 580 m2 piedra este.- superficie.- 300 m2 piedra oeste.- superficie.- 300 m2 piedra	0
		Cubierta	construcción tipo.- invertida tipo de cubierta.- plana	0
		Suelos Terrazo		2920
		Suelos Varios	suelo tecnico	9905
		Escaleras Tipo	material de los peldaños.- madera y terrazo material de la barandilla.- pasamanos nº escalones por tramo.- 20	0
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	marca: merlín gerin modelo: galaxy pw potencia continua: 3 (20) kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 autonomia.- según carga nº de baterias (elementos).- 96 tension por elemento.- 13,5 v.	1
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	marca aguilera electrónica modelo ae-f/44 tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 68 nº baterias 4 capacidad baterias 17 a/h tension de baterias 12 vv.	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897012

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio División de Coord. Econom. Y Técnica

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Detectores iónicos		247
		Pulsadores de disparo		47
		Campanas		34
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		46
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios	bomba electrica tipo aq 65x50x50 potencia motor 22 kw. bomba jockey gmi 120 potencia motor 2,2 kw.	1
		Acometida Incendios	ubicación.- arqueta situacion.- sotano 2 diametro de la acometida.- 2" mm. nº de valvulas de corte.- 5 nº valvula de retención.- 1	0
		Depósito contra incendios	marca cotiplas modelo resina pvc capacidad litros 11000 l. conexión de agua 2"	1
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		91

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	<p>cvc 1 marca koalair modelo nb-15 caudal aire 15400 m3/h presion disponible boca libre 20 mmcda potencia absorbida 10 kw. conexiones hydraulicas 3" tension de alimentacion 380 v.</p> <p>Cvc2 caudal aire 13400 m3/h presion disponible boca libre 30 mmcda potencia absorbida 9 kw. conexiones hydraulicas 3" tension de alimentacion 380 v.</p> <p>Cvc3 caudal aire 29600 m3/h presion disponible boca libre 40 mmcda potencia absorbida 19 kw. conexiones hydraulicas 4" tension de alimentacion 380 v.</p> <p>Cvc 4 caudal aire caudal aire presion disponible boca libre presion disponible boca libre potencia absorbida potencia absorbida conexiones hydraulicas conexiones hydraulicas tension de alimentacion tension de alimentacion</p> <p>cvc 5 caudal aire 5840 m3/h presion disponible boca libre 30 mmcda potencia absorbida 3,5 kw. conexiones hydraulicas 1" tension de alimentacion 380 v.</p>	7

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897013
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			Cvc 6 caudal aire 13000 m3/h presion disponible boca libre 30 mmcda potencia absorbida 8,5 kw. conexiones hydraulicas 3" tension de alimentacion 380 v.	
			Cvc 7 caudal aire 10900 m3/h presion disponible boca libre 20 mmcda potencia absorbida 7,5 kw. conexiones hydraulicas 2" ½ tension de alimentacion 380 v.	
		Bomba de calor aire/agua con inversión de ciclo	marca roca modelo js 63f-p 5046 s tipo awhp 65 g 51 nº de equipos 3 potencia frigorifica potencia absorbida compresor potencia absorbida total 64,5 kw.	3
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Potencia Kcal/h 3500 Potencia Frg/h 3000	15
	Sistema de Ventilación y Extracción	Ventiladores centrífugos		1
		Extractores Helicoidales		3

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Equipos de regulación y control	Sistema de regulación	Honeywell sensores de temperatura 15 actuador de compuerta 30 valvulas de control 14 interruptores de flujo 6	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Bombas	Bombas de Impulsión	<p>Bomba 1 marca grundfoss modelo am 90 5x4 tension nominal 2,85 a. intensidad nominal 400 v. acoplamiento racor potencia 1,1 kw. caudal 34 m3/h nº velocidades 1 r.p.m 1440</p> <p>Bomba 2 marca grundfoss modelo aeg 50l 24f tension nominal 5,10 a. intensidad nominal 400 v. acoplamiento racor potencia 2,2 kw. caudal 50 m3/h nº velocidades 1 r.p.m 2900</p> <p>Bomba 3 marca grundfoss modelo am 90 lx4 tension nominal intensidad nominal 400 v. acoplamiento racor potencia 1,5 kw. caudal 45 m3/h nº velocidades 1 r.p.m 1430</p> <p>Bomba 4 marca grundfoss modelo 4110018 tension nominal</p>	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897013
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio **Descripción** EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			intensidad nominal 400 v. acoplamiento racor potencia 4 kw. caudal 57 m3/h nº velocidades 1 r.p.m 2880	
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca thyssen capacidad maxima 630 nº de personas 8 nº paradas 3 equipo tractor marca lancor modelo zu 16 0244/16 ubicación cubierta cuadro electrico marca thyssen diferenciales medex	1
	Góndolas (Limpieza cristales)	Góndolas	marca gomylsa capacidad maxima 200 kg.	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Climalit		827
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 112 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 16 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 12	144
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja cristales 4 puertas rf 1 hojarf-90 24 puertas rf 2 hojarf-90 54 nº ventanas 130	212

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Calderas	Caldera ACS Gas	marca roca modelo 6100/50 potencia 61,9 kw. combustible gas natural nº de serie 02900017 presion maxima 4 bar. temperatura maxima 100 cº tension 220 v.	1
	Agua caliente sanitaria	Instalación ACS	valvula antiretorno 4 manómetros 4 termómetros 3 valvula de tres vias 2 circuitos primarios 1 circuitos de retorno 1 bombas de impulsión 4 vaso de expansion 1	0
		Acumuladores e interacumuladores	marca inteca capacidad 2000 l. presion maxima de trabajo 1 bar. termostato o sonda. 1 tipo de aislamiento serpentin para acumulador honeywell	2
	Vasos de expansión	Vaso Expansión ACS	marca boiondo s.a. modelo 35 amr c capacidad litros 35 presion max. trabajo bar. 8 bar. presion precarga bar. aire 1,5 bar.	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Bombas	Bombas de Impulsión ACS	Bomba 1: marca grundfos modelo upc 32-60 tension nominal 380 v. intensidad nominal 0,5 a. acoplamiento racor 1" ¼ potencia 250 w. Bomba 2: marca grundfos modelo upc 32-120 tension nominal 380 v. intensidad nominal 0,9 a. acoplamiento racor 1! ¼ potencia 480 w. Bomba 3: marca roca modelo sb 50 nv tension nominal 220 v. intensidad nominal 0,48 a. acoplamiento racor 1" potencia 115 w.	3
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	subterránea.- si tensión de suministro.- 15 kv. conductores.- al sección.- 3 (1x150) mm2.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*58 w. 20 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 3 *36 w. 20 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 249 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 3*18 w. 46 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 4*18 w. 4 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *58 w. 36 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 1 *58 w. 6 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 31 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 1*36 w. 12 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*60 w. 140 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*100 w. 178 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*150 w. 178 dicroicas halogenas 24 v. 50 hz. 1*100 w. 31 luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 2*18 w. 123 ojo de buey estanco incandescencis 1*60 w 4 luminaria fluorescente de empotrar 4*18 w 23 luminaria halogena 220 v 1x250 w 68	1169
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 82 autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 300 lm. 128 autónomo emergencia en peldaños 112	322
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 239 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral superficie 12 interruptor unipolar 10 a.220 v. 121 conmutador unipolar 10 a 220 v. 8 conmutador cruzamiento 10 a., 220 v. 20 toma de corriente 25 a 380 v 8 interruptor unipolar de superf. 10 a, 220 v 10	418
		Cuadro de distribución parcial		15
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 35	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	marca: enerdata modelo: p-135 potencia emergencia: 135 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: egwilson modelo: s'star motor.- marca: perkins modelo.- deposito nodriza: capacidad.- 100 litros	1
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 3 lavabo 42 taza con cisterna baja 48 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 20 bañeras 0 pilas 9 fluxores 66 llaves de corte 55	122
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie		7976
		Edificación Superficie por plantas	planta baja 3200 m2 planta primera 3200 m2 planta segunda 1376 m2	3

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	norte.-superficie.- 612 m2 piedra artificial sur.-superficie.- 612 m2 piedra artificial este.- superficie.- 864 m2 piedra artificial oeste.- superficie.- 864 m2 piedra artificial	0
		Cubierta	construcción tipo.- plana tipo de cubierta.- invertida	0
		Patios Interiores o Patio Inglés	construcción tipo.- piedra artificial y acristalada	0
		Dependencias especiales: Cocina	Superficie m2 375	1
		Dependencias especiales; Cafetería-Comedor		824
		Escaleras Tipo	construcción tipo.- material de los peldaños.- mármol - hierro material de la barandilla.- acero inoxidable nº escalones por tramo.- 9	0
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	situacion.- planta baja marca: enerdata modelo: ed 30000 potencia continua: 30 kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897013

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pl 0 marca honeywell modelo detanet tension nominal 220 v. nº baterías 2 capacidad baterías 24 v. tension de baterías 12 v.	1
		Detectores iónicos		166
		Detectores termovelocímetros		11
		Pulsadores de alarma manual		18
		Campanas		16
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios	bomba electrica caudal 1388 Imp. potencia motor 50 cv. bomba jockey potencia motor 2000 w.	1
		Acometida Incendios	ubicación.- arqueta diametro de la acometida.- 4 mm. nº de valvulas de corte.- 1	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Domumentación **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	marca carrier modelo 30gh 100 900 ee nº de equipos 2 potencia frigorifica 162kw. tension de alimentacion 400 v.	1
	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	potencia total frio 122 kw.;8 kw.;16 kw.;20 kw.;14 kw.;20 kw.;45 kw.;95 kw. potencia total calor 190 kw.;4 kw.;10 kw.;14 kw.;10 kw.;14 kw.;23,88 kw.;15 kw. caudal aire 23500m3/h;1500 m3/h;2500 m3/h;3500 m3/h;2500 m3/h;3500 m3/h;9000 m3/h;8500 m3/h presion disponible boca libre 250 pa.;120 pa.;150 pa.;150 pa.;170 pa.;120 pa.;300 pa. potencia absorbida 3 kw.;0,3 kw.;0,4 kw.;0,4 kw.;0,4 kw.;0,4 kw.;0,2 kw.;0,4 kw. tension de alimentacion 380v220/380v	8
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil	marca gould modelo otedisa potencia total frio 3270 potencia sensible frio 2120 potencia total calor 7000 caudal aire 6,50 m3/h conexiones hidraulicas ¾ “ tension de alimentacion 220 v. dimensiones a*b*h 1280/1240/1183	510
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Potencia Frg/h 5500	2
	Sistema de Ventilación y Extracción	Ventiladores centrífugos		8
		Extractores Helicoidales		6

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Documentación

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	Rejillas y Difusores	rejillas simple deflexión con regulacion 192 difusores circulares aros fijos.- 16	0
	Equipos de regulación y control	Sistema de regulación	marca.- honeywell modelo.- xbs	0
	Bombas	Bombas de Impulsión	marca sedical modelo sdp50-t tension nominal 380x3	2
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca kone capacidad maxima 800 kg. nº de personas 10 nº paradas 11 actuador botonera equipo tractor marca kone modelo 453493 ubicación atico cuadro electrico marca keinverteiler modelo at 40 diferenciales 2 de 25/430 mma.1 de 25/230 mma.	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Domumentación **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Apartos Elevadores	Góndolas (Limpieza cristales)	Góndolas	marca góndola gm-40 modelo 200/3 capacidad maxima 200 kg. equipo tractor marca abb modelo 220/380 v. ubicación torreon cuadro electrico marca medex modelo 12 huecos diferenciales 1 de 25 a. iv 30mma.	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		650
		Cristalería: Securit		800
		Cristalería: Climalit		1446
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 303 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 13 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 11	327
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 7 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 1 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 6 puertas rf 1 hoja: rf-90 126 puertas rf 2 hojas rf: rf-90 40 puertas de acceso vehiculos abatible 2 nº ventanas ciegas (renovación de aire) simple 336 nº ventanas ciegas (renovación de aire) triple) 24	542
Calfacción y ACS	Calderas	Caldera Calefacción Gas		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897014
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Domumentación **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Calefacción y ACS	Calderas	Caldera ACS Gas		1
	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	Quemador Caldera ACS	marca roca modelo pr10g potencia 58,3/130 kw combustible gas natural nº de serie 29405703	1
		Quemador Caldera Gas	marca roca modelo tecno 38/g potencia 105/442 kw. combustible gas natural nº de serie 059522667	2
	Agua caliente sanitaria	Instalación ACS: Intercambiador de Placas	modelo vf 6/c-11 y vf 6/c-25 temperatura primario °c 80/65 temperatura secundario °c 45/60 potencia kcal/h 60.200 y 139.320 caudal acs l/h. 410 y 9400 presion circuito primario 16 kg/cm2 max presion circuito secundario 16 kg/cm2 max	2
	Instalación	Acumulador Hidroneumático	marca ibaiondo tipo cmr capacidad litros 500 l. presion max. trabajo bar. 8 bar. presion precarga bar. 1,5 bar.	1
	Bombas	Bombas de Impulsion Calefacción	marca sedical modelo sdp 50-12 t. tension nominal 380 v.	2
		Bombas de Impulsion ACS	marca 2 x sedical; 2 x Gruñidos modelo 2 x sdp 40/7t ; 2 x vps 32-80 bi80 tension nominal 2 x 380 v. ; 2 x 220 v.	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Domumentación

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	subterránea.- si tensión de suministro.- 15 kv. conductores.- al sección.- 3(1x150) mm2.	0
		Centro de Tranformación de Media Tensión	características: tension nominal 15 kv. puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si tierra de neutro.- si material de seguridad: pértiga detectora de tensión .- si banqueta aislante.- si guantes aislantes.- si placas de primeros auxilios.- si placas de cinco reglas de oro.- si rotulación de celdas.- si instalación eléctrica interior alumbrado normal – alumbrado fluoescente alumbrado de emergencia.- si sistema de detección de incendios.- si 2 Transfromadores marca imefy modelo tbc/3-11-b2 nº fabricacion.- 23015 refrigeracion sillicona grupo conexión dyn 11 potencia nominal 630 kva. tension primaria 15000 v. tension secundaria 400 v. intensidad primaria 24,24 amp. intensidad secundaria 909 amo. fabricacion normas une 20101	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Documentación

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	(24) regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 251 (1) regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*36 w. 2566 (22) apliques decorativos lamparas halogenuros metalicos 220v emp/sup 1*250 w. 8 (17) pantalla fluoescntes estancia 220 v. emp / sup 2 *36 w. 68 (2) pantalla fluoescntes estancia 220 v. emp / sup 1*36 w. 281 (5)aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*60 w. 82 (20) dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 3 (3) luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 2*9 w. 24 (4) luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 1*13 w. 188 (21) luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 1*18 w. 4 (13) luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 1*10 w. 151 (23) luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 2*11 w. 48 luminarias para lámparas v sap 1*125 w. 18	3692
		Alumbrado emergencia: Varios	(6) autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 209 (7) autonomo emergencia fluoescnte / señalizacion 150 lm. 111 (8) autonomo emergencia fluoescnte / señalizacion 300 lm. 30	350
		Mecanismos	(11) toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 1831 (12) toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t estanco 72 (26) toma de corriente 25 a., 220 v.,2 p + t schuko 72 (14) interruptor unipolar 10 a.220 v. 392 (15) conmutador unipolar 10 a 220 v. 78 (16) conmutador cruzamiento 10 a., 220 v. 4 (9) interruptor unipolar estanco 36 (10) conmutador unipolar estanco 8 (19) selector (motores claraboya) 6 (25) caja akremanequipada 2 sai 2 u.v. 25 (27)tomas t.v. 3	2527

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Domumentación

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Cuadro de distribución parcial		18
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 37	0
	Pararrayos	Pararrayos	ubicación y altura.- torreon 6 mts. nº unidades.- 1 radio de accion.- 100 metros. terior edificio.- sección conductor.- 70 mm2	1
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	marca: fg wilson modelo: p 400 hc44f/wdg 311 potencia emergencia: 400 kva.- tension.- 380/220 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: perkins modelo.- 200.-ttag sjj060009v03284	0
Fontanería	Bombas	Bombas fecales	bomba electrica potencia motor 1 cv. 2 boyas de nivel ako-niveles 3	1
	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	capacidad litros 3 de 2245 l.	3

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Domumentación **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 8 lavabo 63 taza con cisterna baja 51 taza con cisterna alta 0 bide 0 inodoro pie 0 inodoro mural 31 bañeras 0 vertederos 14 fluxores 21 llaves de corte 163	167
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 1400 m2 sotano 2 1400 m2 sotano 3 1400 m2 planta baja 1400 m2 planta primera 1400 m2 planta segunda 1400 m2 planta tercera 1400 m2 planta cuarta 1400 m2 planta quinta 1400 m2 torreon 1400 m2 atico 425 m2	10
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 1568 m2 cristal + aluminio sur.- superficie.- 1568 m2 cristal + aluminio este.- superficie.- 700 m2 cristal + aluminio oeste.- superficie.- 700 m2 cristal + aluminio	0
		Suelos Linóleo		8666
		Suelos Terrazo		125
		Suelos Pavimento de cemento continuo		3956

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897014
Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría General de Domumentación **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Paramentos V/H: Azulejo		3225
		Paramentos V/H: Revestimiento madera		625
		Paramentos V/H: Pintura al Temple Liso		11400
		Escaleras Tipo	material de los peldaños.- linoleo nº escalones por tramo.- 9	0
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	marca: merlín grerin modelo: galaxy potencia continua: 100 kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380/220 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 autonomia.- 15 minutos nº de baterias (elementos).- 34 tension por elemento.- 12 v.	1
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pl 0 marca guardianiberica modelo g/m 200 tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 55 nº zonas extincion 3 nº baterias 1 capacidad baterias 1 tension de baterias 12 v.	1
		Detectores termovelocímetros		152
		Detectores ópticos		410

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897014

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría General de Domumentación

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Pulsadores de alarma manual		48
		Campanas		48
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		44
		Bocas siamesas		6
		Columna Seca		2
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios	bomba electrica caudal 416 l/m presion 75 m. potencia motor 15 kw.	1
	Instalación contra incendios por gas	Sistema de extinción por Halón	nº de cilindros 18 carga total agente extintor 1800 kg. nº zonas de deteccion 3 tipo actuacion disparo. membrana electrovalvula valvula direccionable 56	1
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		53
		Extintor Agua 10 L		41
		Extintor Halón		18
		Extintores	Carro 25 Kg polvo	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897015

Domicilio c/ Julián gonzalez Segador s/n

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio

Descripción PARCELA COMPLEJO POLICIAL

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado exterior	FAROLAS 80 farolas altas 250 w FAROLAS 111 farolas de 80 W FAROLAS 5 farolas de 125 W PERIMETRAL 228 plafones 70 W OTRAS 4 farolas baja helipuerto	428
Jardinería	Jardinería Con cesped	Cesped / Superficie	2,560 m2 de cesped 10,000 m2 arbusto 2,500 m lineales de riego	0
Obra Civil	Obra civil	Dependencias especiales; Aparcamientos	Techado Aparcamiento: 3 techos de 600 m2	4000
		Dependencias especiales; Instalaciones deportivas	CANCHAS 1 de tenis 1 multiusos PISCINA 1 VESTUARIOS señoras y caballeros con duchas	0
		Cerramientos exteriores Edificación; Obra de fábrica		2230
		Varios	Superficie Viales: 2800 ml; Señales: 93	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897016
Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza) **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	<p>c1 marca termoven modelo cl-2015/1 tipo at-5/15-c nº de equipos 1 caudal aire 7500 m3/h potencia absorbida 2,2 kw. tension de alimentacion 380 v.</p> <p>C2 marca termoven modelo cl-2007/1 tipo at-7/7-55 nº de equipos 1 caudal aire 1400 m3/h potencia absorbida 0,55 kw. tension de alimentacion 380 v.</p> <p>C3 marca termoven modelo cl-2009/1 tipo at-9/7-55 nº de equipos 1 caudal aire 2400 m3/h potencia absorbida 055 kw. tension de alimentacion 380 v.</p> <p>C4 marca termoven modelo cl-2012/9 tipo at-72/9-55 nº de equipos 1 caudal aire 4500 m3/h potencia absorbida 1,1 kw. tension de alimentacion 380 v.</p>	4

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897016

Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza)

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría de Distrito

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Bomba de calor aire/agua con inversión de ciclo	marca carrier modelo 3009-032-0050-ee nº de equipos 2 potencia frigorífica 73,7 kw. potencia absorbida compresor 63 a. potencia absorbida total 34,9 kw.	1
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil	marca ternoven modelo fl-650/se (2)	1
	Sistema de Ventilación y Extracción	Extractores Centrifugos	potencia absorbida w. 1572 caudal maximo 6000	1
		Rejillas y Difusores	rejillas doble deflexión sin regulacion 28 difusores circulares aros fijos.- 15	0
	Bombas	Bombas de Impulsión	marca grundfos modelo mg 100 lb2-28ft130-c tension nominal 380 v. intensidad nominal 6,25 a. potencia 3000 w. caudal 37 m3/h r.p.m 2910	2
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Climalit		280
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 63 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 1	66

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897016
Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza) **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Carpintería	Carpintería	Carpintería Metalica	puertas de acceso 25 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 1 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 5 puertas fr 1 hoja 90: 10 Puerta de acceso de vehiculos abatible 1 Puerta de acceso de vehiculos corredera 1 nº ventanas abatible 54 nº ventanas corredera 58	154
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión	tipo prefabricado si centro seccionamiento si sistema de puesta a tierra.- tierra de herrajes.- picas tierra de neutro.- picas puente de comprobación.- tierra de herrajes.- si tierra de neutro.- si material de seguridad: pértiga detectora de tensión .- si banqueta aislante.- si guantes aislantes.- si reglamento de servicio.- si placas de primeros auxilios.- si placas de cinco reglas de oro.- si rotulación de celdas.- si instalación eléctrica interior alumbrado normal.- si alumbrado de emergencia.- si Tranfromador 1 refrigeración polietileno potencia nominal 300 kva.	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897016
Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza) **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 54 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 42 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 2*18 w. 16 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 35 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 1*36 w. 4 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*100 w. 8 aplique o proyector lampara halogena cuarzo –yodo 220 v. 50 hz. 1*300 w. 2 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 283 luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 1*11 w. 22 luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 2*13 w. 9	475
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 92	92
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + estanco 20 toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t lateral 162 interruptor unipolar 10 a.220 v. 109 conmutador unipolar 10 a 220 v. 8 pulsador unipolar 10 a. 220 v. 10 cajas cima con aut. 16 a. 2 tomas 45 interruptor estanco unipolar 9	363
		Alumbrado exterior	luminarias esfericas tipo globo 220 v. 50 hz. vsap 1*100 w 25	25
		Cuadro de distribución parcial		9
		Cuadro General de Baja Tensión	Circuitos 31	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897016
Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza) **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- sotano marca: olympian modelo: gepgs potencia emergencia: 60 kva.- tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 f+n alternador.- marca: olympian modelo. motor.- marca: caterpillar modelo: deposito de gasoleo: capacidad.- 150 litros deposito nodriza: capacidad.- 550 litros bombas de trasiego: marca calpeda modelo ncam 60 e tension nominal 220 v. intensidad nominal 1,6 potencia 0,15 kw. caudal 0,1 l m3/h r.p.m 2900	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897016
Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza) **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 8 lavabo 22 taza con cisterna baja 18 taza con cisterna alta 0 bide 1 inodoro pie 3 inodoro mural 5 bañeras 0 vertederos 0 fluxores 5 llaves de corte 45	57
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	sotano 1 995,15 m2 planta baja 882,76 m2 planta primera 417,54 m2	3
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 203 m2 granito sur.- superficie.- 35 m2 granito este.- superficie.- 35 m2 granito oeste.- superficie.- 203 m2 granito	0
		Cubierta	construcción tipo.- plana tipo de cubierta.- invertida	0
		Dependencias especiales; Celdas detenidos		8
		Escaleras Tipo	material de los peldaños.- plaqueta material de la barandilla.- tubo acero nº escalones por tramo.- 20	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS

Cod. Edificio 2897016

Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza)

Localidad (28043) MADRID

Usos edificio Comisaría de Distrito

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pl 0 marca aguilera electrónica modelo ae/f tension nominal 220 v. nº zonas deteccion 4 nº zonas extincion 4 nº baterias lcr -12 v./ 7 cpanasonic capacidad baterias 12 v. 17 ah/20hr	1
		Detectores iónicos		62
		Pulsadores de alarma manual		8
		Pulsadores de disparo		4
		Pulsadores de inhibición		4
		Campanas		7
		Rótulos de extinción disparada		4
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		7
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios	bomba electrica tp.aq 65 potencia motor 15 kw. bomba jockey gmi 120 presion 100 m. potencia motor 240	1
		Acometida Incendios	situacion.- entrada garaje diametro de la acometida.- 2" mm. nº de valvulas de corte.- 5 nº valvula de retención.- 1	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CANILLAS **Cod. Edificio** 2897016
Domicilio C/ Javier del Quinto s/n (Dto Hortaleza) **Localidad** (28043) MADRID
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación contra incendios por agua	Depósito contra incendios	marca pvc tipo resina forrado capacidad litros 10000 l. conexión de agua 2"	1
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		13
		Extintor Agua 10 L		3
		Extintor Halón		4